

ブロック塀等の点検表①（補強コンクリートブロック塀）

	点検項目	点検内容	点検結果	
			適合	不適合
1	高さ	周囲の地盤面からの高さが2.2m以下である。	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
2	壁の厚さ	塀の厚みが10cm以上である。（高さ2mを超える塀の場合は15cm以上である。）	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
3	控え壁 （高さ1.2mを超える場合）	塀の長さ3.4m以下ごとに、塀の高さの1/5以上突出した控え壁がある。	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
4	基礎	コンクリートの基礎がある。	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
		高さ1.2mを超える場合、丈が35cm以上で根入れ深さが30cm以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある。	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ （不明）
5	傾き、ひび割れ	全体的に傾いていない、かつ、1mm以上のひび割れがない。	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
6	ぐらつき	人の力で簡単にぐらつくことがない。	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
7	その他	塀が土留めを兼ねていない、かつ、玉石積み擁壁等の上でない。	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
8	鉄筋	壁頂、基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ直径9mm以上の鉄筋が入っている。	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ （不明）
		壁内に直径9mm以上の鉄筋が縦横80cm間隔以下で入っており、その末端がかぎ掛けされている。	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ （不明）
評価		8項目のうち、1つでも不適合があれば、ブロック塀等の安全対策が必要です。		

※わからない場合は不適合

補助金交付対象となるブロック塀等の確認

面する位置	国道、県道、市道、建築基準法上の道路又は避難地に面している。	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
点検表の評価	ブロック塀等の安全対策が必要である。	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
最高の高さ	周囲の地盤面からの高さが60cmを超えている。	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
撤去の内容等	ブロック塀等の組積造部分等を全て撤去するもの。	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
	ただし、道路境界線の道路側（2項道路の道路後退部分）にある場合は、基礎を全て撤去し、当該道路内に新たな工作物は築造しないもの。		
その他	市の他の補助金の対象となった工事費でない。	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
	公共用地の取得に伴う損失補償の対象でない。	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ

※1つでも「いいえ」がある場合は補助金の交付の対象となりません。

ブロック塀等の点検表②（れんが、石材等を用いた組積造の塀）

	点検項目	点検内容	点検結果	
			適合	不適合
1	高さ	周囲の地盤面からの高さが1.2m以下である。	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
2	壁の厚さ	各部分の厚さがその部分から壁頂部までの垂直距離の1/10以上である。	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
3	控え壁	塀の長さ4m以下ごとに、壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出している、または壁の厚さが必要寸法の1.5倍以上ある。	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
4	基礎	根入れ深さが20cm以上ある。	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ (不明)
5	傾き、ひび割れ	全体的に傾いていない、かつ、1mm以上のひび割れがない。	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
6	ぐらつき	人の力で簡単にぐらつくことがない。	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
7	その他	塀が土留めを兼ねていない、かつ、玉石積み擁壁等の上でない。	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
	評価	7項目のうち、1つでも不適合があれば、ブロック塀等の安全対策が必要です。		

※わからない場合は不適合

補助金交付対象となるブロック塀等の確認

面する位置	国道、県道、市道、建築基準法上の道路又は避難地に面している。	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
点検表の評価	ブロック塀等の安全対策が必要である。	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
最高の高さ	周囲の地盤面からの高さが60cmを超えている。	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
撤去の内容等	ブロック塀等の組積造部分等を全て撤去するもの。 ただし、道路境界線の道路側（2項道路の道路後退部分）にある場合は、基礎を全て撤去し、当該道路内に新たな工作物は築造しないもの。	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
その他	市の他の補助金の対象となった工事費でない。	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
	公共用地の取得に伴う損失補償の対象でない。	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ

※1つでも「いいえ」がある場合は補助金の交付の対象となりません。